

ORD.: N° 1569

- ANT.: • Su Ord. N°986 de fecha 12-11-2018.
• Ord. Seremi MOP N°654 de fecha 06-11-2018.
• Su Ord. N°969 de fecha 05-11-2018.

MAT.: Envía observaciones al Proyecto: "Construcción Electrificación SING, Comuna de General Lagos".

- INCL.: • Copia Memo N°90 de fecha 29-11-2018.
• Instructivo sobre atravesos y paralelismos en camino público.

ARICA **29 NOV 2018**



**A: SRA. MARIA LORETO LETELIER SALSILLI
INTENDENTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**

**DE: DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**

Junto con saludarle, informo a usted que habiéndose efectuado la revisión de los antecedentes presentados mediante su Ord. N°986 de fecha 12 de Noviembre de 2018, referentes al proyecto: "Construcción Electrificación SING, Comuna de General Lagos 1", correspondiente a trabajos de Atraveso y Paralelismo en Ruta A-93 "Ruta Andina, sector Ruta 11 CH (Parinacota) - Visviri - Trifino", esta Dirección Regional de Vialidad adjunta lista de observaciones técnico-administrativas. Por lo tanto se solicita ingresar solicitud, atendiendo las observaciones detectadas en Memo N° 90 de fecha 29-11-2018 el cual se adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



ROONEY FOCACCI YUGO
Ingeniero Constructor
Director Regional de Vialidad
Región de Arica y Parinacota

CTV/DCD
29-11-2018

Distribución:

1. Destinatario.
2. Sub-Depto. Administración de Faja Fiscal, Vialidad, Región de Arica y Parinacota.
3. Oficina de Partes, Vialidad, Región de Arica y Parinacota.

Procesos relacionados: 12496038, 12554896, 12509947, 12477158.

Proceso N° 12556514

Arica, 29 NOV. 2018

Memorandum N° 90 /

De: Gerardo Galindo Valenzuela
Depto. Proyectos
Dirección Regional de Vialidad Arica y Parinacota.

A: Danitza Caro Díaz
Subdepto. Administración de Faja Fiscal
Dirección Regional de Vialidad Arica y Parinacota.

Materia: Observaciones a la modificación del proyecto: "Construcción Electrificación SING, Comuna de General Lagos".

Junto con saludarle, informo que en respuesta al Memo. N° 43 de fecha 15.11.2018, N° Proceso 12509947, asociado al Ord. N° 0986 de fecha 12.11.2018, N° Proceso 12496038, se han detectado al proyecto "Construcción Electrificación SING, Comuna de General Lagos" las siguientes observaciones:


1. El proyecto está en la categoría de Paralelismo y Atravieso, por lo que debe cumplir con el Instructivo de Paralelismo y Atravieso Versión 2013.
2. En plantas debe mostrarse kilometraje, cercos existentes y presuntos a escala mínima 1:2.000.
3. Faltan los perfiles transversales.
4. Falta memoria técnica.
5. Faltan especificaciones técnicas.
6. Falta presupuesto de las obras civiles.
7. Los planos y EE.TT. deben ser firmados por el Ingeniero Civil en Obras Civiles que se hace responsable.

Las observaciones detectadas son el resultado de revisar la información disponible en esta presentación, lo cual no obsta, que en la medida que se completa en las siguientes entregas, se puedan detectar nuevas observaciones.

La respuesta a estas observaciones deberá ser con minuta de respuesta.

Se devuelven los antecedentes.

Sin otro particular, saluda atte. a Ud,


Gerardo Galindo Valenzuela
Depto de Proyectos
Dirección de Vialidad
Región de Arica y Parinacota

GGV/ggv
28-11-2018
Distribución:

- Destinatario.
- Gerardo Galindo V. Departamento de Proyectos
- Archivo Digital.

Procesos relacionados: 12509947, 12496038.

N° Proceso: 12554896